

**ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΩΝ- ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ**

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΑ							
		BAC - 0		BAC 1-2	BAC 1-2	BAC TT 0-1-2	BAC TT 0-1-2	BAC CI 0-1-2	BAC CI 0-1-2
	Χωρητικότητα (L)	150 - 1000	1500 - 2000	300-1000	1500-2000	500-1000	1500-2000	500-1000	1500-2000
CWI	Είσοδος κρύου νερού χρήσεως	-	-	-	-	3/4"	-	1 1/4"	-
HWO	Έξοδος ζεστού νερού χρήσεως	-	-	-	-	3/4"	-	1 1/4"	-
CI	Είσοδος σερπαντίνας	-	-	1"	-	1"	-	1"	-
CO	Έξοδος σερπαντίνας	-	-	1"	-	1"	-	1"	-
R	Ανακυκλοφορία κυκλώματος θέρμανσης	1 1/2"	3"	1 1/2"	3"	1 1/2"	3"	1 1/2"	3"
R	Ανακυκλοφορία ΖΝΧ	-	-	-	-	3/4"	-	-	-
S	Αισθητήρας	1/2"	-	1/2"	-	1/2"	-	1/2"	-
T	Θερμοστάτης	1/2"	-	1/2"	-	1/2"	-	1/2"	-
TR	Θερμόμετρο	1/2"	-	1/2"	-	1/2"	-	1/2"	-
FR -CWO	Έξοδος κρύου νερού προς πηγή θέρμανσης	1 1/2"	3"	1 1/2"	3"	1 1/2"	3"	1 1/2"	3"
FR -HWI	Είσοδος ζεστού νερού από πηγή θέρμανσης	1 1/2"	3"	1 1/2"	3"	1 1/2"	3"	1 1/2"	3"
FR	Ελεύθερη παροχή	1 1/2"	3"	1 1/2"	3"	1 1/2"	3"	1 1/2"	3"
VEN	Εξαερισμός	1"	1 1/2"	1"	1 1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"